

## Relatório de Dúvidas do Processo

### Processo

**Número:** 6/2025

**Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico

**Orgão:** Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

**Número do Processo Interno:** 16/2025

**Abertura:** 05/03/2025 - 08:30

**Município:** São José dos Ausentes / RS

Registrado em	Assunto	Respondido Em
19/02/2025 - 13:53:03	Comprimento de postes item 95, 96 e 97	20/02/2025 - 10:39:35
<p>Solicitamos atenção para os postes dos itens 95,96 e 97, onde trazem informação como sendo padrão RGE porem contem na sua descrição o comprimento errado, visto que o tamanho correto conforme o padrão seria 7,5m.</p>		
<p>Prezados, bom dia! Agradecemos pelo apontamento referente aos postes dos itens 95, 96 e 97. Após análise, confirmamos que a descrição do comprimento está equivocada. As empresas deverão considerar o comprimento de 7,5m conforme o padrão RGE ao realizar suas cotações. Caso haja mais dúvidas, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente.</p>		

**Voltar**